


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р



Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БЛОК»

198005, Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская, 4
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.21.СЛ96 от 09 марта 2010 г.
Действителен до 09 марта 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11 от 29.03.11

1. Основание для проведения испытаний: договор № 226/
2. Наименование продукции: клапан доступа воздуха «ДОМВЕНТ»
3. Производитель продукции: ООО «Домвент» г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, оф.90
4. Предъявитель: ООО «Домвент»
5. Сведения об испытываемых образцах: *клапан доступа воздуха «ДОМВЕНТ» сечение рабочей части 80x80 мм.*
6. Регистрационные данные ИЦ. № *011-11-К.*
7. Маркировка: *011-11-01,*
8. Дата испытания образцов 01.03.2011 – 28.11.2011
9. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** *Расход воздуха, проходящего через клапан доступа воздуха «ДОМВЕНТ» составляет 13 м³/ч при перепаде давления 10 Па*
Снижение звукоизоляции транспортного потока ограждающей конструкции за счет установки клапана составляет:
6 дБ - клапан в закрытом состоянии;
8 дБ - клапан в открытом состоянии.

Руководитель Испытательного
Центра «БЛОК»



Дацюк Т. А.